



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6321CU0031

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Vertreiber <i>distributor</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Frostsichere Außenarmatur mit Wanddurchführung (6321)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Außenwandarmatur (nichtentleerend) mit Frostsicherung in der Mauerdurchführung
Modell <i>model</i>	SEPP Eis
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V275/18 vom 29.01.2019 (IMA) UBA-Leitlinie: KA 0205/16 vom 19.10.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 158/16 vom 05.12.2016 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0117/18 vom 15.05.2018 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 051/18 vom 22.05.2018 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0088/17 vom 24.07.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 026/17 vom 02.06.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 648 (01.09.2006) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	29.01.2022 / 18-0354-WNE

70028-04-A-DE

14.02.2019 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SEPP Eis	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
8041	Oberteil mit Knebelgriff
8044	Oberteil für Vierkantschlüssel
8045	Oberteil abschließbar