



Gebruikerskaart

Filtermelding HRU ECO 300

U heeft een HRU ECO 300 warmteterugwin-unit in uw woning hangen. De HRU ECO 300 heeft twee filters, één voor de vervuilde lucht uit de woning en één voor de verse lucht van buiten. De filters beschermen de warmtewisselaar tegen vervuiling. Daarnaast haalt het filter bij de verse luchttoevoer stof en andere vervuiling uit de lucht.

Uw toestel geeft een melding wanneer de filters gereinigd of vervangen moeten worden door een langzaam blauw knipperende led op het toestel. Na het reinigen of

vervangen kunt u de vuilfilterindicatie op het toestel handmatig resetten.

Verschillende type filters

Na oplevering van uw nieuwbouwwoning raken de vuilfilters sneller vervuild door aanwezig bouwstof. Wij adviseren daarom om na drie maanden de filters te reinigen. U kunt de filters 1x reinigen, 1x omdraaien en 1x reinigen voordat deze moeten worden vervangen. U heeft dan de keuze uit G4 groffilters (65% Coarse) of F7 fijnfilters (70% ePM1). F7 filters filteren zelfs fijnstof en stuifmeel-pollen uit de lucht. U kunt deze filters eenvoudig bestellen via onze webshop.

BELANGRIJK

- De HRU ECO 300 moet te alle tijden voorzien zijn van de bijpassende filters! Zonder filters kan het toestel onherstelbare schade oplopen.
- Reset altijd de vuilfilterindicatie nadat u het filter heeft gereinigd of vervangen.
- Wanneer u uw ventilatiesysteem kunt bedienen met de Spider Klimaatthermostaat verschijnt daar ook de melding filtervervangning.



De melding verdwijnt zodra u de reset heeft gedaan op de bediening van het ventilatiesysteem.

Scan onderstaande QR code om F7 fijnfilters te bestellen.

Scan mij



Of ga naar webshop.ithodaalderop.nl

Zoek op het artikelnummer 05-00334

Scan onderstaande QR code om G4 groffilters te bestellen.

Scan mij



Of ga naar webshop.ithodaalderop.nl

Zoek op het artikelnummer 05-00333

Scan onderstaande QR code om de instructievideo te bekijken over hoe u de filters kunt reinigen en vervangen.

Scan mij



Of ga naar YouTube.com

Zoek ons kanaal

Zoek op de titel: 'HRU 300 Filtervervangning'

Het resetten van de filtermelding

Wanneer u de filters gereinigt of vervangen heeft is het belangrijk dat u de filtermelding reset. Dit kan door middel van een snelle reset. Mocht deze optie op uw toestel niet werken dan kunt de tweede optie toepassen.

Optie 1: snelle reset


Filters gereinigt - W01 melding:

Druk 3 seconden in. De filtermelding is nu gereset.

Filters vervangen - W02 melding:

Druk 3 seconden in. De filtermelding is nu gereset.
De melding verdwijnt.

Na 20 seconden geen bediening gaat het bedieningspaneel terug in stand-by. De led brandt nu continu blauw. Dit is de normale modus.



Scherm van het bedieningspaneel

Legenda bedieningspaneel

1	Scherm
2	Selecteren / OK
3	Terug / Afbreken
4	Vooruit / Verhogen
5	Achteruit / Verlagen
6	Led-indicatie
7	Service-aansluiting

Optie 2: reset via het menu

Filters reinigen - W01 melding of vervangen - W02 melding

Stap 1: Druk op een willekeurige toets om het bedieningspaneel te activeren. W01 (filters reinigen) of W02 (filters vervangen) verschijnt nu in beeld.

Stap 2: Druk op .

Stap 3: Druk op tot verschijnt.

Stap 4: Druk op om te bevestigen.

Stap 5: Druk op . Kies CLEAN wanneer de filters gereinigt zijn en kies NEW als de filters vervangen zijn.

Stap 6: Druk op om te bevestigen.

De led knippert nu geel.

Stap 7: Druk op om de waarde naar 1 aan te passen.

Stap 8: Druk op om te bevestigen. De filter reset is nu uitgevoerd (de 1 gaat nu terug naar een 0). De led brandt nu continu geel.

GEBRUIKERTIPS

- Knippert de blauwe led op het scherm van het bedieningspaneel? Dan is het tijd om uw filters te reinigen of te vervangen.
- Uw filters kunnen twee keer zo lang meegaan als u deze draait. Nadat u de filter op de correcte manier heeft gedraaid ziet het cijfer 2 met een pijl die naar de filteropening wijst. Let op! Zorg altijd dat u de gedraaide filter in dezelfde filteropening terug doet. Anders vervuult u juist het ventilatietoestel.



Website

itho daalderop
Climate for life