

Kwaliteitsverklaring

warmteterugwinapparaat

t.b.v. berekeningen NTA8800

Energieprestatie voor woningen en woongebouwen
-bepalingsmethode-

Door Itho Daalderop is het rendement en opgenomen vermogen vastgesteld volgens de norm:
- EN 13141-7:2010

Fabricaat/merk	Itho Daalderop		
Type	HRU ECO 200		
Bouwjaar	2018		

Maximaal debiet	200	m ³ /h	q _{v max} @ 100Pa
Referentie debiet	140	m ³ /h	q _{v nom} (70% q _{v max} , 50 Pa)

Rendement ⁽¹⁾	87,03	%	η _{WTW} ; conform norm EN 13141-7:2010
Elektrisch opgenomen vermogen ⁽¹⁾	39,5	W	P _{el;vent}
Nominaal vermogen @ 100Pa ⁽²⁾		W	P _{nom} = 0,0325 x q _{v,nom} ² - 0,3511 x q _{v,nom} + 11,834
Reductiefactor luchtdebietregeling ⁽³⁾		-	f _{regfan} = 0,364 x f _{ctrl}

Bypass	Ja	-	f _{bypass} = 1,0; 100% bypass bij koude behoefte
Constant volume ⁽¹⁾	Nee	-	f _{rend,onb} = 0,05
Koude terugwinning	Ja	-	automatische regeling, bypass dicht als T _{buiten} > T _{binnen}

⁽¹⁾ - Peutz rapportage B 1368-3-RA-002


⁽²⁾ - Onderbouwing verklaring NTA8800 HRU ECO 200_2021-01-20

⁽³⁾ - Voor f_{ctrl} zie tabel 11.5 of van een ventilatiesysteem gelijkwaardigheidsverklaring

Datum : 20 Januari 2021

Plaats : Tiel

Ondertekening :



Coen Schut
Innovatie manager ventilatie